

प्रमाण-पत्र

No-143 / 4/4


81-23.09.2019

प्रमाणित किया जाता है कि सरस्वती विहार गर्ल्स स्कूल, मवी
कला, दिल्ली रोड, सहारनपुर का निरीक्षण दिनांक 23-09-2019 को किया गया।
भवन प्रथम दृष्टया सामान्य श्रेणी का एवं मजबूत प्रतीत होता है। नेशनल बिल्डिंग
कोड-2005 की चैकलिस्ट के अनुसार बिन्दुवार आख्या संलग्न है।

संलग्नक- चैकलिस्ट


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोअरवि, 10,
सहारनपुर


Manager
Saraswati Vihar Girls School
Delhi Road, Saharanpur (U.P.)


Principal
Saraswati Vihar Girls School
Delhi Road, Saharanpur (U.P.)

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

(क) प्राथमिक विद्यालय (कक्षा-1 से कक्षा-5)

सरस्वती विहार गर्ल्स स्कूल,
मवी कला, दिल्ली रोड, सहारनपुर

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	निरीक्षण आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3	क्या भवन एक मंजिल से ऊंचा है?	हाँ
4	क्या हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्गमी०) है?	हाँ
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है अथवा नहीं?	हाँ
6	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
7	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
8	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
9	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सिमेंट मसाले से बनी है?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारों/ छतों में क्रैक है?	नहीं
11	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
12	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 4.5 मी० एवं ऊंचाई 4.5 मी० है?	हाँ
13	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	हाँ
14	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
15	क्या कक्षा में दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊंचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
16	क्या एक मंजिल से अधिक उंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1200 मिमी०, ट्रेड 210 मिमी० तथा राइजर 160 मिमी० है?	हाँ
17	क्या भवन के कोरीडोर की उंचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	हाँ
18	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ

Manager

Saraswati Vihar Girls School
Delhi Road, Saharanpur (U.P.)

Principal
Saraswati Vihar Girls School
Delhi Road, Saharanpur (U.P.)

19	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?	हाँ
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
21	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
22	क्या भवन की छत पर पानी की टंकी है?	6 X 1000
23	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
24	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	नहीं
25	क्या दस वर्ष के उपरान्त भवन निरीक्षण की पुनः आवश्यकता है अथवा नहीं	हाँ


 सहायक अधीक्षक
 प्रांतीय खण्ड लो० नि० वि०
 सहारनपुर



Manager
 Saraswati Vihar Girls School
 Delhi Road, Saharanpur (U.P.)

Principal
 Saraswati Vihar Girls School
 Delhi Road, Saharanpur (U.P.)